



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8 (8652) 24-52-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Грачёвскому и Шпаковскому
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356240, г. Михайловск, пер. Промышленный, 31а, тел. 8(86553) 6-19-24

«14» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. № 26-016-2022/0083рс /1/52
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 30.05.2022 № 26-016-2022/0083рс, учётный № проверки 26220061000200765344

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Блужин Павел Николаевич – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Представитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ставропольскому краю» инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю Иванников Н.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Объектов защиты (зданий, помещений, сооружений, территорий, земельных участков) и других объектов которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 169

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 19" ОГРН 1022603022859, ИНН 2623014213, Ставропольский край,
Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 169

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» июня 2022 года, 11 час. 00 мин.

по «08» июня 2022 года, 13 час. 00 мин.

с «14» июня 2022 года, 09 час. 00 мин.

по «14» июня 2022 года, 10 час. 00 мин.

по месту: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 169.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>СОУЭ обеспечить контроль линии оповещения</u>	<u>(п.3.4 СП 3.13130-2009);</u>	01.06.2023 г.	
2.	<u>Систему противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) в здании детского сада выполнить надежно к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, выполнен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ 31565, ГОСТ Р53325).</u>	<u>(ФЗ №123 ч.3 ст.51, СП 6.13130-2013);</u>	01.06.2023 г.	
3.	<u>Алгоритм принятия решения о пожаре привести в соответствие нормативной документации</u>	<u>(п. 6.4 СП 484.1311500.2020);</u>	01.06.2023 г.	

	<u>звуковым сигналам СОУЭ обеспечить требуемый уровень звука.</u>	<u>(п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3 СП 3.13130-2009);</u>	01.06.2023 г	
5	<u>Установить световые указатели «ВЫХОД» над частью эвакуационных выходов ведущих непосредственно на ружу</u>	<u>(п. 5.3 СП 3.13130-2009);</u>	01.06.2023 г	
6	<u>Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) привести в соответствие нормативной документации</u>	<u>(п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020);</u>	01.06.2023 г	
7	<u>Установку приборов приемноконтрольных пожарных (ППКП) и приборов пожарных управления (ППУ) привести в соответствие нормативной документации</u>	<u>(п. 5. 12 СП 484.1311500.2020);</u>	01.06.2023 г	
8	<u>Установить пожарные извещатели в здании детского сада в соответствии с нормативной документацией</u>	<u>(п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020)</u>	01.06.2023 г	
9	<u>СПС смонтировать с проектным решением</u>	<u>(ст. 83 ФЗ «123 от 22.07.2008 г. (ред. От 27.12.2018 г)</u>	01.06.2023 г	
10	<u>Обеспечить руководителю организации обработку деревянных конструкций чердачного помещения, огнезащитным составом.</u>	<u>(ППР в РФ №1479 п.13; Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 58) (п. 14.1 СП 5.13130.2009)</u>	01.06.2023 г	
11	<u>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, или инженерным оборудованием обеспечить при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И»</u>	<u>(п. 14.1 СП 5.13130.2009)</u>	01.06.2023 г	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на

основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
старший лейтенант внутренней службы Блужин П.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Блужин Павел Николаевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы: телефон 8(86553)6-19-24, E-mail: mihailovsk77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Бригадир Татьяна Николаевна

[Signature]

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« *12* » часов « *00* » минут « *14* » « *06* » 2022 г.

[Signature]

(подпись)